

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«15» января 2024 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ТОО «KAZ FIRE» Касымжан К.К
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

налаженных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземпляров по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:

"Kaz Fire" ТОО «KAZ FIRE»

Касымжан К.К
(подпись, инициалы, фамилия)



AKT

г. Кызылорда

Исполнитель: Директор ТОО «KAZ FIRE» Касымжан К.К
(наименование предприятия, организации, учреждения)

(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

(наименование наладочной организации, дата наладки)

(указать неисправности)

(указать замечания по имеющейся)

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик:

Директор И.И.И.
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:

ов по одному из Заказ

БСШ 210840001545

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІЛІ

Исполн

"Kaz Fire"

ТОВАРИЩЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Директор ТОО

БСШ 210840001545

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Исполн

Директор / TOO «KAZ FIRE»

Касымжан К.К
(имя, фамилия)

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«15» сентября 2024 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ТОО «KAZ FIRE» Касымжан К.К
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

наложенных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:



Касымжан К.К
(подпись, инициалы, фамилия)

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«18» сентября 2023 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ИП «KAZSERVICE» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)
наложенных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.


Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземпляров по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:



Е.Сабенов
(подпись, инициалы, фамилия)

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«15» мая 2023 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ИП «KAZSERVICE» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

наладженных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:


КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабасева"

Директор
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:

Директор ИП «KAZSERVICE»

Е.Сабенов
(подпись, инициалы, фамилия)



АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«09» января 2023 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ИП «KAZSERVICE» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

наложенных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика и Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Директор ИП «KAZSERVICE»
Е.Сабенов
(подпись, инициалы, фамилия)

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«12» сентября 2022 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ТОО «ASIA - promservise» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" **адрес:** Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

налаженных

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)


Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземпляров по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор 
(подпись, инициалы, фамилия)


Исполнитель:
Директор ТОО «ASIA - promservise»
Е.Сабенов
(подпись, инициалы, фамилия)

АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«11» мая 2022 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ТОО «ASIA - promservise» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

налаженных _____

(наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующие правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземпляров по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Исполнитель:

Директор ТОО



АКТ
обследования автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

«10» января 2022 г

г. Кызылорда

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б

Исполнитель: Директор ТОО «ASIA - promservice» Е.Сабенов
(наименование предприятия, организации, учреждения)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обслуживании установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»
(перечислить установки, нужное подчеркнуть)

Проведена проверка речевого сообщения (звукового), разборчивость и доступность этой информации во всех помещениях здания, переключение и функционирование всего комплекса в режиме резервного электропитания, очистка пожарных датчиков от пыли и грязи, осмотр составных частей систем пожарной автоматики на работоспособность.

Смонтированных Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" адрес: Кызылординская область, город Кызылорда, Микрорайон Акмаржан, улица Сағадат Нұрмағамбетов, здание 1Б
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)

налаженных _____

_____ (наименование наладочной организации, дата наладки)

Техническое обслуживание установок: Прибор контрольно-приемный АПС, извещатели тепловые «ИП-103», извещатель дымовой «ИП-212-41М, оповещатель светозвуковой сирена «LD», табло «Выход», извещатель пожарный ручной «ИПР»

(указать неисправности)

проектная и техническая документация, акты: Рекомендуется провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики (на соответствие требованиям установленным НТД)

(указать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения: Системы пожарной сигнализации требуют постоянного технического обслуживания, своевременность обслуживания систем пожарной автоматики увеличивает срок службы оборудования.

Для своевременного обнаружения неполадок и правильной эксплуатации работникам, а также ответственным лицам за пожарную безопасность необходимо руководствоваться требованиями регламентирующей правильной эксплуатации установок пожарной автоматики, инструкциями согласно требованиям в области пожарной безопасности Республики Казахстан.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных работ не имеет, выполнено в срок.
Настоящий акт составлен в двух экземпляров по одному для Заказчика, Исполнителя.

Заказчик:

КГУ "Казахская средняя школа №197 имени Абу Кудабая"

Директор _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Директор ТОО «ASIA - promservice»

_____ (подпись, инициалы, фамилия)

